

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lišem 129/2, Troja, 182 00 Praha 8

CERTIFIKÁT

č.: 1240055

Výrobek: Podlahové krabice

Typ: H0 - H5

Jmenovité hodnoty: nerez, IP30D

Objednatel: AA COM, s.r.o.
Podskalská 378/33, 128 00 Praha 2, Česká republika

Výrobce: AA COM, s.r.o.
Podskalská 378/33, 128 00 Praha 2, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 240250-01/01 ze dne: 30.01.2024

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:

ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2+A11:21,
ČSN EN 60670-23:09 čl. 7, 8, 9, 10, 11, 12.2.1, 12.2.4, 12.5, 12.6, 12.9, 12.11, 12.101, 13.2, 15.3, 15.101, 20

Jiné údaje:

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 240250 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Platnost certifikátu je omezena do: 05.02.2027

06.02.2024

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu

razítko



240250-01

ezúElektrotechnický zkušební ústav, s. p.
Pod lisem 129/2, Troja, 182 00 Praha 8**PROTOKOL O ZKOUŠCE**

Číslo protokolu: 240250-01/01

Datum vydání: 30. 1. 2024

Výrobek: Podlahové krabice
Typ: H0 - H5
Jmenovité hodnoty: nerez, IP30D
Výrobní číslo: -
Výrobce: AA COM, s.r.o.
Podskalská 378/33, 128 00 Praha 2, Česká republika
Výrobní místo: -
Objednavatel: AA COM, s.r.o.
Podskalská 378/33, 128 00 Praha 2, Česká republika
Počet zkoušených vzorků: 0
Vzorky předloženy dne: -
Místo provedení zkoušek: Elektrotechnický zkušební ústav, s. p.
Zkoušky prováděny v době od 30. 1. 2024 do 30. 1. 2024
Jiné údaje: Využity výsledky zkoušek z protokolu EZÚ
č. 800063-01/01
Zkušební předpis: ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2+A11:21,
ČSN EN 60670-23:09 čl. 7, 8, 9, 10, 11, 12.2.1, 12.2.4,
12.5, 12.6, 12.9, 12.11, 12.101, 13.2, 15.3, 15.101, 20

Zpracoval: František Linhart

Schválil: Lukáš Burda
technický vedoucí zkušební laboratoře

Počet stran: 2

Počet příloh: 0

Počet stran příloh: 0

Výsledky zkoušek uvedené v protokolu o zkoušce se týkají pouze zkoušeného předmětu, jak byl přijat, a pokud není v protokolu o zkoušce uvedeno jinak, byly zkoušky prováděny způsobem a za podmínek stanovených zkušebním předpisem, technickou normou, návodem k užití a informacemi poskytovanými výrobcem ke zkoušenému předmětu a za použití výrobcem předepsaného příslušenství.
Bez písemného souhlasu Elektrotechnického zkušebního ústavu, s. p. nesmí být tento protokol reprodukován jinak než celý.

Výrobek: Podlahové krabice
Typ: H0 - H5
Jmenovité hodnoty: nerez, IP30D


Na výše uvedený výrobek byl vydán **certifikát EZÚ č. 1180074** ze dne 31. 1. 2018 s využitím výsledků zkoušek **dle protokolu 800063-01/01**. Zkoušky byly provedeny podle: ČSN EN 60670-1:05+A1:13, ČSN EN 60670-23:09 čl. 7, 8, 9, 10, 11, 12.1, 12.1.3, 12.4, 12.5, 12.8.1, 12.8.2, 12.8.3, 12.10, 12.101, 13.2, 15.3, 15.101, 20 s vyhovujícím výsledkem.

Dle prohlášení výrobce nebyly na výrobku provedeny žádné změny, které by měly vliv na bezpečnost, nebo základní funkci výrobku.

Výsledky uvedené ve výše zmíněných protokolech byly porovnány s požadavky aktualizovaných vydání norem:

ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2+A11:21, ČSN EN 60670-23:09 čl. 7, 8, 9, 10, 11, 12.2.1, 12.2.4, 12.5, 12.6, 12.9, 12.11, 12.101, 13.2, 15.3, 15.101, 20

Výrobek splňuje požadavky normy.


Vypracoval: Ing. František Linhart
Dne: 30. 1. 2024

Konec protokolu o zkoušce